

Приложение 2
к приказу от 18.12.2024 г. № 135-о

Мероприятия пожарной безопасности при проведении Новогодних и рождественских праздников в ГКДОУ «Комсомольский детский сад «Золотой ключик» Старобешевского м. о.» ДНР

1. Согласовать проведение праздничных мероприятий с органами государственного пожарного надзора.

2. Перед началом новогодних мероприятий тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки устранить до начала культурно-массовых мероприятий до 19.12.2024 г.

3. Назначить ответственным лицом по обеспечению пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий старшего воспитателя Терентьеву С.М., прошедшую обучение по пожарной безопасности.

4. Довести инструкции по мерам пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий и инструкции по действию персонала при возникновении пожара до персонала образовательной организации под подпись 19.12.2024 г.

5. Практически отработать действия персонала в случае возникновения пожара до 19.12.2024 г.

6. На время проведения новогодних мероприятий, обеспечить дежурство в музыкальном зале старшего воспитателя Терентьевой С.М. и завхоза Цыновник Ю.В.

7. Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны постоянно находиться воспитатели.

8. Каждый сотрудник дежурного персонала обеспечивается фонарем и индивидуальными средствами защиты фильтрующего действия для защиты органов дыхания.

9. Этажи и помещения, где проводятся новогодние мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. Допускается использовать только помещения, расположенные не выше 2-го этажа.

10. Эвакуационные выходы из помещений обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии.

11. При проведении новогоднего праздника елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставка) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков. Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным электриком. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами, должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штекерельных соединений. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.

12. Участие в новогоднем празднике детей, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом, запрещается.

13. Запрещается использование пиротехнических изделий.

При оформлении елки запрещается:

- использовать для украшения целлULOидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;
- применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;
- обкладывать подставку и украшать ветки ватой, игрушками из нее или другими легковоспламеняющимися материалами, не пропитанными огнезащитным составом.

В помещениях, используемых для проведения праздничных мероприятий, запрещается:

- проводение мероприятий при закрытых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
- украшать елку целлULOидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

Действия в случае возникновения пожара.

В случае возникновения пожара действия работников ГКДОУ и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение. Каждый работник ГКДОУ, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.), обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо четко назвать адрес ГКДОУ, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);
- задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;
- известить о пожаре заведующего ГКДОУ или заменяющего его работника;
- организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.

Заведующий ГКДОУ

Т.Н. Шабанова

Ознакомлена: старший воспитатель

Терентьева С.М.